












Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

COPIA		INFORME DE ENSAYO	
160001228		Cliente:	COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA
FECHAS		Dirección:	COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172-C/ ALONSO BARBA, 38
Entrada	Realización	Finalización	Entrega
18/02/2016	18/02/2016	25/02/2016	26/02/2016
		Ciudad:	LEPE
		Provincia:	HUELVA
		C.P.	21440
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra	160001228
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador	
Descripción	SECTOR C.I		
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento 0/0
Ciudad	LEPE	Tomada el	18/02/2016
		Cantidad de Muestra	1 LITRO

~ Procedimiento de Toma de Muestra:

Tomada Por: **CLIENTE**







COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
CATIONES						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	17,58	0,88			
MA/A-011	* Magnesio:	10,66	0,88			
MA/A-011	* Potasio:	2,81	0,07			
MA/A-011	* Sodio:	13,56	0,59			
Espectrofotometría						
MA/A-022	Amonio:	< 0,10	0,00			
		Suma	2,42			
ANIONES						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	Carbonatos:	< 10,00	0,33			
MA/A-059	Bicarbonatos:	76,25	1,25			
MA/A-012	Cloruros:	24,85	0,70			
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	20,00	0,42			
MA/A-038	Fosfatos:	< 1,56	0,02			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	Nitratos:	6,86	0,11			
		Suma	2,83			
OLIGOELEMENTOS						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,02	ppm			
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	< 0,100	ppm			
MA/A-011	* Manganeso:	< 0,050	ppm			
MA/A-011	* Cobre disuelto:	< 0,100	ppm			
MA/A-011	* Zinc:	< 0,100	ppm			

Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

COPIA		INFORME DE ENSAYO	
160001228		Cliente:	COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA
FECHAS		Dirección:	COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172-C/ ALONSO BARBA, 38
Entrada	Realización	Finalización	Entrega
18/02/2016	18/02/2016	25/02/2016	26/02/2016
		Ciudad:	LEPE
		Provincia:	HUELVA
			C.P. 21440
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra	160001228
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador	
Descripción	SECTOR C.I		
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento 0/0
Ciudad	LEPE	Tomada el 18/02/2016	Cantidad de Muestra 1 LITRO

~ Procedimiento de Toma de Muestra:

Tomada Por: **CLIENTE**

OTRAS DETERMINACIONES		Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	pH:	7,52		
MA/A-007	C.E. (25°C):	0,29 mS/cm		
	* Sales Totales:	0,19 g/l		
	* Presión Osmótica:	0,10 atm		
MA/A-060	* R.A.S:	0,63		
	* P.S.I:	-0,33		
	* Ca/Mg (meq/l):	1,00		
	* C.S.R.:	-0,17 meq/l	Agua recomendable	
MA/A-016	* Dureza Total:	8,79 GHF	Blanda	
	* Índice de Scott:	82,09	Buena	
Clasificación según Normas Riverside:				

Los índices de calificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación

Los datos de toma de muestra son aportados por el cliente

CTR

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**



Huelva, viernes, 26 de febrero de 2016